

Vorlage-Nr.: **0452-2016/DaDi**
 Aktenzeichen: 519-004
 Fachbereich: Fraktion der Alternative für Deutschland
 Sobich, Jürgen
 Beteiligungen:
 Produkt: **1.01.01.02 Gremienmanagement**

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreistag	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Klinische Abteilung Schloss Heiligenberg - Anfrage des Abg. Sobich (AfD)**

Anfrage des Abgeordneten Sobich:

Im Schloss Heiligenberg ist eine klinische Abteilung im Aufbau. OP-Saal und Intensivstation sind klimatisiert. Klimaanlage erzeugen eine Lärmbelästigung, wie bereits durch die Kreisklinik Seeheim-Jugenheim bekannt ist. Es ergeben sich folgende Fragen:

1. Welche Vorkehrungen sind gegen eine Lärmbelästigung inzwischen getroffen worden?

Im Ostflügel des Schlosses Heiligenbergs entsteht eine Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie mit einem Eingriffsraum für ambulante Eingriffe. Entgegen der ursprünglichen Planung wird kein vollwertiger OP-Saal der Raumluftklasse 1b oder 1a baulich umgesetzt. Operative stationäre Eingriffe einschließlich der stationären Betreuung werden in der Kreisklinik Jugenheim durchgeführt. Eine Klimatisierung des Gesamtgebäudes ist nicht vorgesehen, lediglich in den Räumen, in denen es unbedingt erforderlich ist, wie z. B. Eingriffsraum. Sowohl bei der Auswahl des Klimagerätes als auch bei der Standortwahl wird großen Wert darauf gelegt, dass zum einen die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden und zum anderen durch die Standortwahl die Schallimmission für die Umgebung möglichst gering ist.

2. Entstehen durch entsprechende Vorkehrungen zusätzliche Kosten?

Zum derzeitigen Planungsstand sind keine zusätzlichen Kosten bekannt.